

ADENDA 01**INVITACIÓN A COTIZAR No 102- 2020****RESPUESTA A OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS POSIBLES OFERENTES**
29 de julio de 2020**OBJETO:**

SERVICIO DE LAVADO DE TANQUES Y MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS Y FÍSICOQUÍMICOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

1. OBSERVACIÓN – FUMIGACIONES YOUNG SAS

Buen día, cordial saludo, agradezco nos confirmen si estos son los parámetros para los análisis de las tomas de muestras, según Resolución 2115 del 2007:

- ★ Físicoquímicos: Dureza total, cloruros, PH, Hierro, Color, Olor, sabor, Turbiedad, Cloro residual libre, nitritos, sulfatos, sustancias flotantes.
- ★ Microbiológica: Coliformes Totales, Escherichia Coli, Recuento de mesófilos aerobios.

RESPUESTA A OBSERVACION:

De acuerdo a la observación presentada, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., se permite aclarar que, dentro de la invitación para el lavado de tanques, en cuanto a los análisis físicoquímicos y microbiológicos deben contener los siguientes parámetros, certificados por un laboratorio autorizado:

- ★ Físicoquímicos: Alcalinidad total, cloro residual libre, pH y turbiedad
- ★ Microbiológicos: Coliformes Totales, Escherichia Coli, Recuento de mesófilos aerobios.

2. MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO, EL CUAL, PARA TODOS LOS EFECTOS DE LA PRESENTE INVITACIÓN QUEDARAN ASÍ:

Item	Nombre / Descripción	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	OBSERVACIÓN.
1	USS Quirigua	2	litros		Elevados	Un (1) análisis Fisi-químicos: Alcalinidad total, cloro residual libre, pH y turbiedad Un (1) análisis Microbiológicos: Coliformes Totales,Escherichia Coli,Recuento de mesofilos aerobios.
2	Salud Publica Paris Gaitan	2	litros	1000	Elevados	
3	USS Álamos	4	litros	1000	Elevados	
4	USS Bachué	2	litros	1000	Elevados	
5	USS Bellavista	2	litros	1000	Elevados	
6	USS Boyacá Real	4	litros	1000	Elevados	
7	CAPS Emaus	3	litros	1000	Elevados	
		1	litros	60000	Semisubteraneo	
8	USS Española	2	litros	1000	Elevados	
9	Ferías	6	litros	1000	Elevados	
10	CAPS Garcés Navas	2	litros	2000	2 elevados	
11	Casa Normandia archi-vo	2	litros	1000	Elevados	
12	UMHES Calle 80	5	litros	93000	A nivel de piso	
		1	litros	1000	Elevado	
13	Salud pública	1	litros	500	Elevados	
		1	litros	1000		
14	USS Rincón	2	litros	1000	Elevados	
15	CAPS suba	2	litros	1000	Elevados	
		2	litros	44100	Subteraneos	
16	CAPS Gaitana	5	litros	1000	Elevados	
		1	litros	1502	Subteraneo	
17	USS Prado	2	litros	500	Elevados	
18	Casa Rosada	2	litros	500	Elevados	
19	UMHES Centro de Ser-vicios Especializado	1	litros	172900	Subteraneos	
		1	litros	323680		
20	Usaquen y Administrati-vo	2	litros	500	Elevados	
		5	litros	1000	Elevados	

21	Servita	1	litros	2000	Elevados	
22	CAPS San Cristobal	2	litros	1000	Elevados	
23	USS Orquideas	2	litros	1000	Elevados	
24	USS Codito	2	litros	1000	Elevados	
25	USS Santa Cecilia	1	litros	500	Elevados	
26	USS Buenavista	1	litros	500	Elevados	
27	CAPS Verbenal	1	litros	1000	A piso	
		1	litros	55000	Subterráneo	
28	Casa Archivo Verbenal	1	litros	500	Elevados	
29	Almacén General y Archivo	1	litros	500	Elevados	
30	CAPS Fray Bartolomé de las Casas	1	litros	66000	Elevado	
31	Toberín	1	litros	1000	Elevado	
32	CAPS Chapinero	2	litros	172000	Subterráneos	
33	Rionegro	3	litros	1000	Elevados	
34	USS Lorencita	4	litros	1000	Elevados	
35	USS San Luis	2	litros	1000	A piso	
		2	litros	1000	Elevados	
36	Juan XIII-Casa Archivo	4	litros	1000	Elevados	
37	San Fernando	3	litros	1000	Elevados	
38	UMHES Simón Bolívar	2	litros	73000	Subterráneos	Cuatro (4) análisis Físicoquímicos: Alcalinidad total, cloro residual libre, pH y turbiedad
		1	litros	70000	Elevado	Cuatro (4) análisis Microbiológicos: Coliformes Totales, Escherichia Coli, Recuento de mesófilos aerobios.

3. MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA

Como consecuencia de lo anterior y con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes y de que cuenten con el tiempo necesario y suficiente para presentar su propuesta conforme a los cambios aquí contenidos, se modifica el cronograma, el cual, quedara de la siguiente manera:

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN	
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LA INVITACIÓN	29/07/2020
CIERRE Y ENTREGA DE PROPUESTAS	PLAZO MAXIMO HASTA FECHA: 31/07/2020 HORA: 11:00 AM
APERTURA DE PROPUESTAS PRESENTADAS	PLAZO MAXIMO HASTA FECHA: 31/07/2020 HORA: 11:10 AM
EVALUACIÓN CRITERIOS JURÍDICOS, SARLAFT, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	DESDE EL 31-07-2020 HASTA 4-08-2020
PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES INICIALES	05/08/2020
OBSERVACIONES Y/O SUBSANACIONES A LAS EVALUACIONES INICIALES	06/08/2020 MAXIMO HASTA LAS 4:00 PM
PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DEFINITIVAS	10/08/2020
REMISIÓN COMUNICADO ACEPTACIÓN DE PROPUESTA	DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DEFINITIVAS

JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO
GERENTE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	Hemilet Cala Celis Luis Chaparro Vargas Yenny Constanza Gomez	Directora de Contratación Coor de Bienes y Servicios Gestión Ambiental	
Revisado por:	Fabio Cortes Cruz	Subgerente Corporativo	
Aprobado por:	Jaime Humberto García Hurtado	Gerente	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			