

**INVITACIÓN A COTIZAR No 078 DE 2020
REPUESTA OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS POSIBLES OFERENTES
9 de julio de 2020**

OBJETO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE COMPOEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., EL CUAL INCLUYE; BOLSA DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL BUEN Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y/O SISTEMAS.

1. RESPUESTAS A OBSERVACIONES

- 1.1.** Observaciones presentadas por: **CAPC INGENIERIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S** (el día 3 de julio 2020, hora 5:48 pm.)

OBSERVACIÓN No 1

Solicitamos sean suministrados los modelos de los motores de las plantas eléctricas, toda vez que es necesario para realizar el cálculo de los consumibles que se utilizaran (cantidad de galones de aceite y filtros) ya que estos difieren por la marca y modelo de motor, independiente de la capacidad de generación. (en el listado solo indican marca y capacidad de generación mas no modelo de motor).

RESPUESTA No 1

Referente a lo solicitado se resalta la importancia de la visita técnica a fin de aclarar las dudas y/o inquietudes específicas sobre los equipos objeto de la invitación, sin embargo, en el siguiente cuadro que se relaciona a continuación se describe la información solicitada.

ITEM	UNIDAD	SEDE	MOTOR	MODELO
1	UNIDAD DE SERVICIO DE SALUD ENGATIVA	EMAUS	PERKINS	1006-6T
		USS ENGATIVA	VOLVO PENTA	TAD1631GE
		GARCES	YORKING	YDE6700T
		BACHUE	HI-ENERGY	DG6500LDE
		ESPAÑOLA	HI-ENERGY	DG6500LDE
		BOYACÁ REAL	HI-ENERGY	DG6500LDE
2	UMHES SIMON BOLIVAR	SIMON BOLIVAR	DETROIT DIESEL	DL530E
			CUMMINS	NT-855-G
			VOLVO PONTO	TD12106
		FRAY BARTOLOMÉ	GENERAL MOTORS	12VGD-290
3	UNIDAD DE SERVICIO DE SALUD SUBA	USS SUBA	VOLVO PENTA	(TAD1631GE) / (49.1M5C6/4)
			VOLVO PENTA	(TAD1631GE) / (49.1M5C6/4)
		CAPS SUBA	PERKINS	1006E-6T
		GERIATRICO (CAPS SUBA)	PERKINS	403-11G
		USS GAITANA	PERKINS	1795/1500
		USS PRADO VERANIEGO	PERKINS	2318/1800 (BLOQUE)
		USS RINCON	LISTER PETTER	403-11G
		SALUD PÚBLICA	PERKINS	SIN REFERENCIA
		SAN CAYETANO	PERKINS	403-11G
4	UNIDAD DE SERVICIO DE SALUD CHAPINERO	CAPS CHAPINERO	DOOSAN	PP655DS
		LORENCITA	PERKINS	8H3XL2 22NLC
		JUAN XXIII	PERKINS	2643B128ZW/5/1890
5	UNIDAD DE SERVICIO DE SALUD USAQUEN	VERBENAL	PERKINS	P02-26 D2
		USAQUEN	KAMA	SIN REFERENCIA
		SAN CRISTOBAL	HI-ENERGY	DG6500LDE

OBSERVACIÓN No 2

Solicitamos aclarar si se van a realizar mantenimientos trimestrales (4) durante el año del contrato para todas las plantas eléctricas? o si son mantenimientos semestrales (2) durante el año del contrato para todas las plantas eléctricas?

RESPUESTA No 2

En los estudios previos en la descripción del mantenimiento preventivo. Observaciones describe: 1. Las rutinas de mantenimiento deben ser según especificación de fabricante, no obstante, se sugiere la rutina que se describe en el anexo No. 2. En el cual se desglosan la planta eléctrica y transferencia eléctrica. Anexo No. 2, numeral 43. Refiriere que el mantenimiento es semestral.

OBSERVACIÓN No 3

Solicitamos aclarar si el cambio de insumos se realizara por una (1) sola vez durante el año del contrato para todas las plantas eléctricas? o en cada visita dependiendo de la frecuencia en que ustedes indiquen (trimestral o semestral)?

RESPUESTA No 3

En los estudios previos en la descripción del mantenimiento preventivo. Observaciones describe: 2. La primera rutina de mantenimiento debe corresponder al mantenimiento semestral, el cual se realizará el cambio de los repuestos y/o insumos (ver anexo No. 2). Por lo anterior y en concordancia de la respuesta de la primera pregunta el cambio de insumos se realizará anualmente.

1.2. Observaciones presentadas por: **NICSERVICIO SAS** (el día 3 de julio 2020, hora 8:40 pm.)

OBSERVACIÓN No 1

Por medio de la presente se solicita a la entidad hacer publica las cotizaciones y estudio de mercado que se usó como base para determinar el presupuesto oficial.

RESPUESTA No 1

Se acepta la observación y se publicará el documento de estudio de mercado

ORIGINAL FIRMADO
Ing. MACEDONIO HERNANDEZ
REFERENTE TÉCNICO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.